



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

территориальный отдел в г. Норильске,
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А,
тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, e-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

г. Норильск

№ 9485

«13» мая 2024г.

Мною, Козловой Татьяной Владимировной, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, при проведении обязательного профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» (МБОУ «Гимназия № 7»), ИНН: 2457042589, ОГРН: 1022401631471, по адресу: 663319, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, д. 45 В, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) стены в помещениях большого спортивного зала, хореографического зала (на 1 этаже) иметь дефекты и повреждения покрасочного слоя, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в кабинете № 29 (информатика) на рабочих местах обучающихся с ноутбуками, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (который должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета);

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 поверхность напольного покрытия в малом спортивном зале не плотно прилегает к поверхности пола, что создает условия для травматизма;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, согласно представленной информации (списка учащихся по классам, информации о закреплении учебных кабинетов, поэтажному плану здания с экспликацией помещений)

установлено не соблюдение гигиенического норматива площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м., а именно:

в 1 «Б» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 17 – 48,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 1 «В» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 6 – 47,6 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,0 кв.м.; в 1 «О» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 16 – 48,8 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,12 кв.м.; в 2 «а» классе при количестве 21 учащихся (кабинет № 7 – 43,3 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,25 кв.м.; в 2 «О» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 15 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,01 кв.м.; в 3 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 8 – 47 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,95 кв.м.; в 3 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 14 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,1 кв.м.; в 3 «О» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 15а – 45,7 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 4 «а» классе при количестве 21 учащихся (кабинет № 12 – 49,5 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,35 кв.м.; в 4 «О» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 9 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 5 «а» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 20 – 48,11 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 5 «в» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 22 – 50,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося 2,08 кв.м.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), выразившихся в том, что стены в помещениях большого спортивного зала, хореографического зала (на 1 этаже) имеют дефекты и повреждения покрасочного слоя, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения: до «13» мая 2025г.

2. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что в кабинете № 29 (информатика) на рабочих местах обучающихся с ноутбуками, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (который должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета). Срок исполнения: до «13» мая 2025г.

3. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, выразившихся в том, что

поверхность напольного покрытия в малом спортивном зале не плотно прилегает к поверхности пола, что создает условия для травматизма;

3. Устранить нарушения требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, выразившихся в не обеспечении соблюдения гигиенического норматива площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м., а именно: в 1 «Б» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 17 – 48,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 1 «В» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 6 – 47,6 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,0 кв.м.; в 1 «О» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 16 – 48,8 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,12 кв.м.; в 2 «а» классе при количестве 21 учащихся (кабинет № 7 – 43,3 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,25 кв.м.; в 2 «О» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 15 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,01 кв.м.; в 3 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 8 – 47 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,95 кв.м.; в 3 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 14 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,1 кв.м.; в 3 «О» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 15а – 45,7 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 4 «а» классе при количестве 21 учащихся (кабинет № 12 – 49,5 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,35 кв.м.; в 4 «О» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 9 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 5 «а» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 20 – 48,11 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 5 «в» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 22 – 50,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося 2,08 кв.м.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия № 7», ИНН: 2457042589, ОГРН: 1022401631471, по адресу: 663319, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, д. 45 В.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А, тел: (83919) 46-90-82, факс: (83919) 46-22-80, E-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «13» мая 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске



Т.В. Козлова

С предписанием от 13.05.2024г. № 9484 ознакомлен (а), копию получил (а): «13» мая 2024 г. директор МБОУ «Гимназия № 7» Запрудаева Л.М.


(подпись)

Предписание от 13.05.2024г. № 9485 направлено в МБОУ «Гимназия № 7» по адресу электронной почты E-mail: gimnaziya7@mail.ru



ПМ 24240041000110351112 ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в городе Норильске
г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А

Акт профилактического визита

№ 9484 от 13.05.2024, 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Норильск

(место составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7», ИНН: 2457042589, ОГРН: 1022401631471, объект контроля - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7», чрезвычайно высокого риска.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
663319, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, д. 45 В

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 09 час. 50 мин. до 12 час. 00 мин. 03.05.2023, с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 13.05.2023,

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 03.05.2024 (уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 03.05.2024 № 1822) с 16 час. 00 мин. 03.05.2024 по 13.05.2024.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлялся.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен Козловой Татьяной Владимировной – старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: специалист ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510575 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016): физик-эксперт Басова Л.Ю.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): эксперт органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации Зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015: Онгонов Е.Б. – врач по общей гигиене ОЭиО, для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы полученных результатов измеренных уровней физических факторов неионизирующей природы.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Запрудаева Лариса Марковна - директор МБОУ «Гимназия № 7».

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) истребование документов, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А, в следующий срок: 03.05.2024 на основании требования о представлении документов при проведении профилактического визита от 22.04.2024;

2) осмотр, по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 А, в следующие сроки: с 09 час. 50 мин. до 12 час. 00 мин. 03.05.2023, по результатам которого составлен протокол осмотра от 03.05.2024 № 8949;

3) инструментальное обследование – проведение инструментальных измерений физических факторов неионизирующей природы, в следующие сроки: с 03.05.2024, 09 час. 50 мин. по 03.05.2024. 10 час. 10 мин., по адресу: 663319, Красноярский край, г. Норильск, пр. Ленинский, д. 45 В, по результатам которого составлен протокол осмотра от 03.05.2024 № 8949, протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от № 57-0311 от 06.05.2024;

4) экспертиза в следующие сроки: с 22.04.2024 по 08.05.2024 г., по месту: ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске, по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31 А, по результатам которой составлены заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы от 08.05.2024 № 5317.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы от 08.05.2024 № 5317, протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 57-0311 от 06.05.2024 установлено:

- в кабинете начальных классов № 8 МБОУ «Гимназия № 7» на рабочей поверхности (Г-0,8) среднее значение измеренной искусственной освещенности составило 1523 ± 217 лк (при нормируемой - не менее 300 лк), интервал неопределенности 1306 - 1740 лк лежит в области допустимых значений, коэффициент пульсации составил $1,3 \pm 0,2\%$ при нормируемых показателях не более 10%, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого параметра соответствует требованиям главы V, п. табл. 5.25. СанПиН 1.2.3685-21.

- в кабинете начальных классов № 8 МБОУ «Гимназия № 7» среднее значение измеренной температуры воздуха в середине помещения на высоте от пола 1,7, 0,6, 0,1 м составило $25,5 \pm 0,40^{\circ}\text{C}$, в 0,5 м от наружной стены на высоте от пола 1,7, 0,6, 0,1 м - составило $25,5 \pm 0,50^{\circ}\text{C}$ при допустимой $18-240^{\circ}\text{C}$, скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при нормативе не более 0,15 м/с, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям главы V, п. 98 (в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C , нижняя граница идентична холодному периоду года), таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений физических факторов неионизирующей природы в помещении МБОУ «Гимназия № 7» по адресу: 663319, Красноярский край, г. Норильск, ул. пр. Ленинский, д. 45В, зафиксированных в протоколе измерений физических факторов неионизирующей природы № 57-0311 от 06.05.2024, установлено:

измеренный уровень искусственной освещенности, коэффициент пульсации в кабинете начальных классов № 8 МБОУ «Гимназия № 7» (на рабочей поверхности) соответствует требованиям главы V, табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха), скорость движения воздуха в кабинете начальных классов № 8 МБОУ «Гимназия № 7» соответствует требованиям главы V таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «__» _____ г. по «__» г. (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы, подтверждающие право пользования помещениями для осуществления деятельности; список сотрудников учреждения с указанием должности; выписка из техпаспорта с экспликацией помещений; договора: на оказание коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), на вывоз и размещение ТБО; на вывоз пищевых отходов; на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий; на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути; на поставку продовольственной продукции; на стирку и ремонт спецодежды, на медицинское обслуживание детей за 2023/2024 учебный год; акты контроля эффективности проводимых дератизационных и дезинсекционных мероприятий за 2023/2024 учебный год; акт эффективности работы вентиляции; акт работы технологического и холодильного оборудования за 2023/2024 учебный год; документы, подтверждающие происхождение,

качество и безопасность: средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств, мебели, оборудования и спортивного инвентаря (сертификаты соответствия, декларации о соответствии); документы, подтверждающие качество и безопасность технических средств обучения; примерное циклическое меню, утвержденное руководителем учреждения; копия приказа о создании бракеражной комиссии; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний (договор с аккредитованной лабораторией, протоколы лабораторных исследований, испытаний за 2024 г.); списки обучающихся по классам с указанием роста; режим работы и расписание учебных и дополнительных занятий на 2023-2024 гг., утвержденное руководителем учреждения; личные медицинские книжки сотрудников установленного образца, с отметками о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, о проведении вакцинопрофилактики.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено:

1. Нарушений требований ст.ст. 11, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; ст. 27 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; ст. 4, 5, 6, 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32; 2.5, 2.7-2.10, 2.12-2.13, 2.14-2.20, 2.23, 3.1, 3.2, 3.13, 4.1, 4.4-4.7, п/п 8.4.1-8.4.6 п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п.1.5-1.12 раздела I, п/п. 2.2.1-2.2.6 п. 2.2, п/п. 2.3.1-2.3.3 п. 2.3, п/п 2.4.1-2.4.5, 2.4.6.1-2.4.6.3, 2.4.9-2.4.13 п. 2.4, п/п. 2.6.1-2.6.6 п. 2.6, п/п 2.7.1-2.7.5 п. 2.7, 2.8.1-2.8.10 п. 2.8, п/п 2.9.1-2.9.5, 2.9.7 п. 2.9, п/п 2.10.1-2.10.4 п. 2.10, п/п. 2.11.1-2.11.4, 2.11.6-2.11.9 п. 2.11 раздела II, п/п 3.4.1-3.4.13, 3.4.15 - 3.4.19 п. 3.4, п/п. 3.5.1-3.5.14 п. 3.5 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 98, табл. 5.34, п. 144, табл. 5.54 раздела V, п. 172, табл. 6.1, табл. 6.2, п.п. 181, 182, табл. 6.3, п.п. 186-190, табл. 6.6-6.11 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.п. 18, 58, 62, 64, 75, 101, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не выявлено.

2. Выявлены нарушения обязательных требований.

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ), п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) стены в помещениях большого спортивного зала, хореографического зала (на 1 этаже) иметь дефекты и повреждения покрасочного слоя, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в кабинете № 29 (информатика) на рабочих местах обучающихся с ноутбуками, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (который должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета);

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 поверхность напольного покрытия в малом спортивном зале не плотно прилегает к поверхности пола, что создает условия для травматизма;

- в нарушение требований п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20, согласно представленной информации (списка учащихся по классам, информации о закреплении учебных кабинетов, поэтажному плану здания с экспликацией помещений) установлено не соблюдение гигиенического норматива площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м., а именно:

в 1 «Б» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 17 – 48,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 1 «В» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 6 – 47,6 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,0 кв.м.; в 1 «0» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 16 – 48,8 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,12 кв.м.; в 2 «а» классе при количестве 21 учащихся (кабинет № 7 – 43,3 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,25 кв.м.; в 2 «0» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 15 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,01 кв.м.; в 3 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 8 – 47 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,95 кв.м.; в 3 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 14 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,1 кв.м.; в 3 «0»

классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 15а – 45,7 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 4 «а» классе при количестве 21 учащихся (кабинет № 12 – 49,5 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,35 кв.м.; в 4 «0» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 9 – 48,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 5 «а» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 20 – 48,11 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 1,9 кв.м.; в 5 «в» классе при количестве 25 учащихся (кабинет № 22 – 50,2 кв.м.) площадь на одного обучающегося 2,08 кв.м.

4. Нарушения обязательных требований до окончания профилактического мероприятия не устранены.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются: уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 22.04.2024 г. № 1727; уведомление о приостановлении обязательного профилактического визита от 03.05.2024 г. № 1822; требование о представлении документов от 22.04.2024; предписание о проведении отбора проб (образцов), испытаний от 22.04.2024 г. № 7943; ответ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» в г. Норильске от 26.04.2024 г. вхд. № 30-57-5929; протокол осмотра от 03.05.2024 г. № 8949; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы №№ № 57-0311 от 06.05.2024, выполненный аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510575); заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 08.05.2024 № 5317, предписание об устранении выявленных нарушений от 13.05.2024 г. № 9485.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
г. Норильске


Козлова Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом

Директор МБОУ «Гимназия № 7»
Запрудеева Л.М.



13.05.2024г.

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

(дата и время)